



Химические полипропиленовые вентиляторы Zenova Fans MPC

Инструкция по эксплуатации

ООО «Зенова»

Тел. +7 342 225 00 40

mail: client@zenova.ru

Редакция 5 от 15 марта 2023 г.



Оглавление

Основные сведения.....	3
Расшифровка названия моделей.....	3
Установка и эксплуатация.....	4
Монтаж.....	4
Электрическое подключение.....	6
Проверка перед запуском.....	6
Управление давлением и производительностью.....	7
Обслуживание.....	7
Меры предосторожности.....	8
Поиск и устранение неисправностей.....	8
Технические характеристики.....	10
Кривая производительности.....	10
Чертежи.....	11
Варианты установки улитки.....	12

Основные сведения

Серия MPCF — это устойчивые к коррозии и агрессивным химическим веществам центробежные вентиляторы. Их проточная часть изготовлена из полиэтилена, импеллер из полипропилена, что позволяет им перекачивать агрессивные газы и пары химически активных веществ.

Вентиляторы серии MPCF могут поставляться с однофазным или трехфазным двигателем. Улитка вентилятора может крепиться в восьми различных положениях (с инкрементом 45°), позволяя вам максимально адаптировать конструкцию вентилятора к своим нуждам.

При необходимости, трехфазная версия вентилятора может быть изготовлена во взрывозащищенном исполнении. В этом случае она будет соответствовать требованиям АТЕХ.

Вентиляторы разработаны для использования на производствах, где требуется откачка агрессивных испарений и газов. Они могут работать с испарениями серной, сернистой, азотной, азотистой, плавиковой, борной, синильной и хлороводородной кислот. Не разрушается при работе с аммиаком, гидрокарбонатами, этанолом, гидроксидом калия, метанолом, пропаном, формалином, бензином, формальдегидом или другими, инертными к полипропилену, веществами.

Расшифровка названия моделей

M — Производитель: MEANSON.

P — Материал проточной части: полипропилен.

CF — Тип устройства: центробежный вентилятор.

2 — Количество полюсов двигателя: двухполюсный.

S — Количество фаз: S — одна фаза, T — три фазы.

200 — Диаметр входного и выходного воздушного патрубка в миллиметрах.

Установка и эксплуатация

Монтаж

Обратите внимание: лишь проточная часть вентилятора (улитка и рабочее колесо) выполнены из материалов, стойких к агрессивным средам. Двигатель и станина выполнены из обычной стали и не должны контактировать с агрессивными веществами.

Двигатель вентилятора должен располагаться в хорошо проветриваемом месте. Для надежной вентиляции необходимо обеспечить зазор между двигателем и любыми препятствиями (стены, другие приборы) не менее 15 см.

Не устанавливайте вентилятор вблизи источников тепла — это может привести к перегреву двигателя.

Вентиляторы поставляются в собранном виде и сразу готовы к работе. Достаточно закрепить вентилятор к любой поверхности, способной выдержать его вес. Для крепления используйте четыре болта М11. Вентилятор можно размещать в любом пространственном положении.

Обратите внимание, что при работе вентилятор может вибрировать. Учитывайте это при подключении вентилятора к системе труб и при обустройстве основания.

Обеспечьте достаточную опору для трубопроводов, подключенных к вентилятору. Если вес труб будет давить на корпус вентилятора, рабочая камера может быть повреждена.

Сделайте воздуховоды настолько короткими, насколько возможно. Помните, чем длиннее воздуховод, тем больше он создает сопротивление воздуху. Это приводит к снижению скорости работы и понижению КПД вентилятора.

Если вентилятор подключаются к жесткому воздуховоду, между ними следует поместить антивибрационную вставку из резины, прорезиненного брезента или стеклоткани. Вставка предотвратит передачу вибрации от вентилятора на стенки канала. Сразу после антивибрационной вставки необходим прямой участок воздуховода. Его длина должна в 1,5 раза превышать диаметр выходного патрубка вентилятора.

Вентилятор рекомендуется устанавливать как можно ближе к источнику откачиваемых газов. Для снижения потерь давления, а также для предотвращения аэродинамических шумов из-за слишком высокой скорости воздуха первый поворот воздуховода должен быть на расстоянии от вентилятора: на всосе — не менее 2-х диаметров, на выходе воздуха — не менее 3-х диаметров.


На всасывающей линии рекомендуется установить мелкую сетку из коррозионно-стойкого материала. Сетка защитит рабочее колесо вентилятора от разрушения при случайном попадании в воздушную линию твердых частиц. Желательно, чтобы площадь сетки превышала диаметр патрубка вентилятора не менее, чем в два раза.

Убедитесь, что рабочая камера вентилятора не является низкой точкой воздушной системы, в противном случае образующийся в трубах конденсат может затечь в улитку вентилятора и вывести из строя рабочее колесо.

Если вентилятор будет перекачивать насыщенный пар, смонтируйте на воздушных линиях систему отвода конденсата.

При прокладке воздухопроводов избегайте острых углов и сужений. Острые углы и сужения оказывают ощутимое сопротивление потоку воздуха и снижают КПД вентилятора.

При необходимости, вы можете изменить положение выходного патрубка. Для этого необходимо отвернуть болты крепления улитки, повернуть ее на один из восьми возможных углов и закрутить болты обратно.



Электрическое подключение


Обратите внимание: подключение вентилятора к электрической сети должно производиться квалифицированным электриком.

Перед подключением, убедитесь, что параметры электрической сети (напряжение и частота) соответствуют данным, указанным на шильдике устройства.

При подключении вентилятора к электрической сети необходимо установить термозащитное реле или автоматической токовый выключатель. Это позволит избежать повреждения оборудования как при перегрузке двигателя, так и при нарушении изоляции обмоток и проводов. Подбирайте защитные автоматы в соответствии с номинальным током, указанным на шильдике двигателя. Используйте отдельный защитный блок для каждого вентилятора.

Корпус вентилятора обязательно должен быть заземлен. Заземляющий провод должен быть рассчитан на номинальный ток двигателя. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

Ниже приведены возможные схемы подключения обмоток двигателя. Правильный тип подключения для каждой модели указан в клеммной коробке.



Проверка перед запуском

Убедитесь, что вал двигателя вентилятора свободно вращается. При вращении вала не должно быть слышно скрипа или скрежета.

На короткое время запустите двигатель и убедитесь, что направление вращения двигателя совпадает с направлением, обозначенным стрелкой.

Проверьте герметичность воздухопроводов и соединений.

Управление давлением и производительностью

Не смотря на то, что технически возможно управлять скоростью работы двигателя вентилятора в широких пределах, не рекомендуется отклоняться от характеристик, указанных в таблице больше, чем на 25%. Подбирайте модель с параметрами, максимально близкими к вашей задаче. Это обеспечит не только максимально возможный КПД, но и снизит вероятность преждевременного выхода двигателя из строя.

Ограничить скорость перекачивания газа можно двумя путями: снизить входной диаметр патрубков (например, используя шиберы) или изменить скорость вращения двигателя, используя частотный преобразователь.

Обратите внимание, что диаметр выходного патрубка и следующих после него труб сужать не рекомендуется — это может привести к перегреву двигателя.

При использовании частотного преобразователя обращайте внимание на потребляемый вентилятором ток и температуру двигателя. Ток не должен превышать номинальный ток для данного двигателя.

Обслуживание

Единственный вид обслуживания, в котором нуждается вентилятор — регулярная чистка. В нормальных условиях (атмосферный воздух, содержащий пары только жидких агрессивных веществ) рекомендуется очищать рабочее колесо вентилятора 1 раз в 6 месяцев. При перекачке паров вязких и твердых веществ, а также при перекачке газов, содержащих пыль, периодичность очистки рекомендуется увеличить.

Прежде, чем приступить к обслуживанию вентилятора:

- отключите электропитание двигателя;
- дождитесь полной остановки рабочего колеса;
- убедитесь, что рабочее колесо и двигатель полностью остыли;
- убедитесь, что в системе не осталось опасных или агрессивных газов;
- используйте средства индивидуальной защиты, если это требуется по технике безопасности на производстве.

При очистке вентилятора:

- запрещено использовать агрессивные моющие вещества, способные взаимодействовать с полипропиленом;
- запрещено использовать острые и абразивные материалы для очистки рабочего колеса и улитки вентилятора;

- запрещено очищать полость вентилятора и рабочее колесо, используя жидкости под высоким давлением;
- рекомендуется очищать вентилятор слабыми мыльными растворами или чистой водой.

Меры предосторожности

Не используйте вентиляторы без взрывозащиты для перекачки легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Не перекачивайте газы под давлением, превышающим атмосферное более, чем на 1,5%.

Не перекачивайте газы, содержащие крупные частицы, волокна, пыль, сажу, муку и т.п.

Не подключайте выходной патрубок вентилятора к дымоходам и вытяжным шкафам.

Вентиляторы предназначены для длительной эксплуатации. Частые короткие циклы включения—выключения могут снизить срок службы двигателя.

Перед отправкой на хранение, к новому месту установки или в сервис, обязательно удалите из рабочей камеры вентилятора все следы агрессивных веществ. Используйте вещества—нейтрализаторы или чистую воду.

Обратите внимание, что динамическое уплотнение вала двигателя не может обеспечить 100% герметичности. Если вы перекачиваете вещества, утечка которых даже в микроколичествах недопустима — удерживайте давление в воздуховодах немного ниже атмосферного. Если же необходимо, наоборот, исключить подмес атмосферного воздуха — удерживайте давление в воздуховоде выше атмосферного. В то же время, учитывайте, что вентилятор рассчитан на работу при давлениях, отличающихся от атмосферного не более, чем на 1,5%.

Поиск и устранение неисправностей

Наблюдаемая проблема	Вероятная причина	Способ устранения
Двигатель не вращается	Нет напряжения питающей сети	Восстановите подачу напряжения
	Вал двигателя заблокирован	Очистите рабочее колесо, проверьте подвижность подшипников и, при необходимости, замените их

Двигатель вращается, но вентилятор не перекачивает газ	Неверное направление вращения двигателя	Проверьте направление вращения двигателя и, при необходимости, скорректируйте подключение обмоток двигателя. Работы, связанные с электричеством, должен производить квалифицированный электрик. Для трехфазного двигателя нужно поменять местами любые две фазы. Для однофазного — Поменять местами провод от конденсатора и фазу.
	Рабочее колесо сильно загрязнено	Очистите рабочее колесо
	Заблокирован один из патрубков	Очистите патрубки вентилятора
Вентилятор перекачивает газ с недостаточной скоростью	Один из патрубков забит	Восстановите проходимость трубопроводов
	Рабочее колесо загрязнено	Очистите рабочее колесо
	Недостаточное напряжение питания двигателя	Проверьте параметры электрической сети
	К вентилятору подключены слишком длинные или узкие трубопроводы. Расчет сопротивления воздухопроводов произведен неверно	Смонтируйте систему так, чтобы подключенные к вентилятору трубы оказались короче или шире

Прежде, чем отправить вентилятор в сервис, обязательно удалите из рабочей камеры вентилятора (улитки) все следы агрессивных веществ. Используйте вещества—нейтрализаторы или чистую воду.




Внимание, не проводите ремонт насоса самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к поставщику. Если насос разбирался в случаях, не описанных в инструкции, гарантия автоматически снимается.

Технические характеристики




Модель	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Скорость двигателя (об/мин)	Мощность (кВт)	Максимальная производительность (м³/ч)	Максимальное давление (Па)	Шум (дБА)	Вес (кг)	Номер кривой пр-ти
MPCF-2S160	220	50	2850	0.18	1100	450	65	9.7	1
MPCF-2T160	380	50	2850	0.18	1100	450	65	9.5	1
MPCF-4S200	220	50	2850	0.12	1080	160	54	15	2
MPCF-4T200	380	50	1450	0.12	1080	160	54	13	2
MPCF-2S200	220	50	2850	0.37	2100	750	71	19	3
MPCF-2T200	380	50	2850	0.37	2100	750	71	14.4	3
MPCF-4S250	220	50	1450	0.25	2150	290	57	26	4
MPCF-4T250	380	50	1450	0.25	2150	290	57	24	4
MPCF-2S250	220	50	2850	1.1	4260	1200	75	32	5
MPCF-2T250	380	50	2850	1.1	4260	1200	75	29.7	5
MPVF-4S300	220	50	1450	0.37	2650	390	60	35	6
MPCF-4T300	380	50	1450	0.37	2650	390	60	35	6
MPCF-2S300	220	50	2850	2.2	5270	1580	79	40	7
MPCF-2T300	380	50	2850	2.2	5270	1580	79	38.2	7

*Максимальные и номинальные значения производительности и давления измерены с точностью +/- 15%.

Кривая производительности




Чертежи



Модель	A	B	C	L	D	E	F	G	H	K	M	N
MPCF-160	200	385	400	195	160	150	145	250	205	240	100	140
MPCF-200	220	478	493	210	196	183	170	310	255	290	100	140
MPCF-250	240	570	650	245	240	240	210	410	320	355	150	230
MPCF-300	265	670	730	340	296	287	335	443	350	393	150	230

Варианты установки улитки



zenova.ru